



REGIONE DEL VENETO
Istituto Oncologico del Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
U.O.S. Servizi Tecnici e Patrimoniali



Procedura aperta telematica per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione della Nuova Radioterapia dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. di Padova presso l'Ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto (TV) (artt. 60 e 59, comma 1 – bis del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) Comm. IOV1220
CIG: 95617963AD CUP: J22C19000110005

ID SINTEL: 163157304

* * * * *

Risposte alle richieste di chiarimenti alla data del 10.03.2023

Quesito n. 6

Oggetto: Richiesta Chiarimenti

Testo: Buongiorno, Scriviamo siccome nel computo di gara sono presenti i quadri elettrici di seguito riportati, ma negli schemi unifilari ne sono presenti solo 3 (QEGR, QEH, QGBT-CAB), gli altri sono mancanti. ELE.053ce - Quadro Elettrico QCOMM_GE ELE.059a - Quadro di Media Tensione (QMT) ELE.060a - Quadro Elettrico Generale di Bassa Tensione di Cabina (QGBT-CAB) ELE.062a - Quadro Elettrico Servizi Ausiliari Cabina (QSAC) ELE.062b - Quadro Elettrico Aria Medica (QEA) ELE.062c - Quadro Elettrico Vuoto (QEV) ELE.064a - Quadro Elettrico Generale Radioterapia (QEGR) ELE.064b - Quadro Elettrico Studi e Ambulatori (QESA) ELE.064c - Quadro Elettrico Hall (QEH) ELE.064d - Quadro Elettrico 1 Locale Tecnico (QELT1) ELE.064e - Quadro Elettrico 2 Locale Tecnico (QELT2) Si richiedono cortesemente gli schemi dei restanti quadri.

Risposta n. 6

All'interno del Progetto Definitivo, in quanto tale, sono stati inseriti gli schemi elettrici dei quadri principali. Nell'elaborato "D-ED002 rev 02 - Relazione di Calcolo Impianti Elettrici e Speciali" sono riportati gli allegati "C - Calcolo Assorbimenti" e "D - Dimensionamento Linee" che contengono tutte le indicazioni sulle utenze da alimentare e sulle potenze che dovranno gestire tutti i quadri citati. Per quanto riguarda il QCOMM_GE all'interno della voce di Elenco Prezzi ELE.053ce e dell'elaborato grafico "E-ED014 rev 02 - Gruppi Elettrogeni a servizio Ospedale" sono riportate tutte le indicazioni utili alla valutazione del quadro. Per quanto riguarda il Quadro Elettrico di Media Tensione (QMT) la voce di Elenco Prezzi ELE.059a contiene tutte le indicazioni utili alla valutazione del quadro. La valutazione economica dei quadri dovrà quindi essere fatta considerando le indicazioni sopra citate, la composizione standard secondo Norme Vigenti e la composizione che si intenderà perseguire nella fase esecutiva di progetto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Filippo Ciaglia